

VÍZVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő:	DPMV ZRT.		
Mintavételi hely:	Délegyháza, Gizella telep 68., közkifolyó		
Mintavétel ideje:	2017.07.25.	Mintabeérkezés dátuma:	2017.07.25.
		Vizsgálat kezdete:	2017.07.25
Vízbázis jellege:	védett	Mintavétel státusza:	Akkreditált
Mintavevő (szervezet) neve:	Érd és Térsége Víziközmű Kft.	Jegyzőkönyv oldalszáma:	1

Helyszíni vizsgálatok

Vizsgálat	Érték	Mért.egys.	Szabvány
Aktív klór szabad	<0,1	mg/l	MSZ 448-25:1981 4.fejezet, 4.5.1.szakasz
Aktív klór összes	<0,1	mg/l	MSZ 448-25:1981 4.fejezet, 4.5.2.szakasz

Kémia

Vizsgálat	Érték	Mért.egys.	Szabvány
Arzén	9,3	µg/l	EPA 7062:1994

Bakteriológia

Vizsgálat	Érték	Mért.egys.	Szabvány
Telepszám 22 °C-on	+	400	i/ml
Telepszám 36 °C-on		40	i/ml
Coliformszám	+	5	i/100ml
Escherichia coli szám		0	i/100ml
Pseudomonas aeruginosa szám		0	i/100ml
Enterococcus szám		0	i/100ml
Szulfitredukáló Clostridium csíraszám		0	i/100ml

Jelmagyarázat:


< : A mért érték kisebb mint a vizsgálati módszer megadott alsó méréshatára.


A +-tel jelölt érték nagyobb a 201/2001 (X.25) Korm. rendelet 1. mell. C, D, és/vagy E táblázat határértékénél. A vizsgált jellemzők szempontjából kifogásolt minőségű vízminta.

A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak.

A vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelemben másolható.

Diósd, 2017.07.31.


Érdősné Bocskai Éva
bakteriológiai csop.vez.


Borsosné Novák Anita
vízkémiai csop. vez.

Érd és Térsége Víziközmű Kft.
10. 
Kővári Péter
laboratóriumvezető