

Kiss Judit
vízell. és csat. mérnök
2335 Taksony, Akácfa u. 34.
T.: 06-30-317-55-45, fax: 06-24-487-367
e-mail: judit.kiss@invitel.hu

T.

Délegyháza Község Önkormányzata

Tisza Gabriella!

Tisztelt képviselőtestület!

Ma délelőtti telefonon történt megkeresésükre, Délegyháza HRSZ: 286/2 sz. alatti vendéglátó egység közcsatornába történő szennyvíz-elvezetésére az alábbi tájékoztatást adom:

A keletkező szennyvizet két csatlakozási helyen lehet a közcsatornába vezetni.

A változat:

A Kossuth Lajos utcai tisztítónyílásba, mely aszfaltban helyezkedik el, a Rákóczi utca aszfaltburkolatát keresztezi. Az útkeresztelés útátfúrással történik, a tervezett vezeték hossza 25-30 fm, melybe min. 1 db 160-as tisztítónyílást kell beépíteni.

Tervezési díj: mintegy 30 000 Ft + ÁFA .

A kivitelezés költsége: mintegy 600 000 Ft+ÁFA.

B. változat:

A szennyvíz befogadója az új Posta előtti vákuumakna. A tervezendő vezeték hossza mintegy 100 fm, melybe min. 2 db tisztítónyílást kell beépíteni. A nyomvonal feltehetően útpadkában halad.


Tervezési díj: mintegy 100 000 Ft + ÁFA .

A kivitelezés költsége: mintegy 900 000 Ft+ÁFA.

Megjegyezni kívánom, hogy fenti árak tájékoztató jellegűek, azok a tényleges tervezési és kivitelezési munka megkezdése után jelentős mértékben módosulhatnak!

Tisztelettel:

Taksony, 2009. október 12.



Kiss Judit