



György Balázsnak 30d. G

13,

Közép-dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság
mint I. fokú vízügyi hatóság
Budapest, VIII., Rákóczi út 41. sz.
Telefon: 131-690.

Szám: H. 32.774-4/1986.

Tárgy: Délegyháza, BKG udu-
lő vízellátásának
vízjogi üzemeltetési
engedélye.

Vksz.: 7.1/A/187.

Előadó: Hanischné/Szné

H A T Á R O Z A T

- 1./ A Budapesti Kőolajipari Gépgyár /1183. Budapest, Gyöm-
rői út 79/83./ engedélyesnek a 2./ pontban felsorolt
létesítmények üzemeltetésére

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

Vízjogi létesítési engedély száma: H. 27.872-3/1985.
Tervszám: Geofizikai Vállalat szám nélküli terve.

- 2./ Vízigény: 250 l/p, 18 m³/d, 32.400 m³/év /6 hónapon
keresztül/

Vízbázis: mélyfúrású kút K 19.

Talpmélység: 89,0 m

Csővezés: 0,0 - 20,0 m-ig 318 mm Ø

0,0 - 64,0 m-ig 241 mm Ø

58,0 - 89,0 m-ig 165 mm Ø

Szűrőzés: 165 mm Ø 70,0 - 74,0 m, és
79,0 - 85,0 m között.

Nyugalmi vízszint: - 4,0 m

Max. vízhozam: Q = 100 l/p - 9,0 m-en

Kútakna: 0,8 x 1,4 vb. akna

Gépészet: R-61-21 tip. búvár szivattyú.

Nyomásfokozó: 2 db TTM 25/16 V tip. szivattyú

1 db 3 m³-es légüst

1 db 3 m³-es gyűjtőtartály

1 db légkompresszor

. / .

- 2 -

Hálózat: 4,2 fm 2" horg. acélcső
102,0 fm 2 1/2" -"-
62,0 fm 3/4" -"-

- 3./ Ez a vízjogi üzemeltetési engedély határozatlan ideig érvényes.
- 4./ - A kutakna és gépház közös védő övezetét kerítéssel kell körülhatárolni, és jól zárható ajtóval lezárni.
- A kezelőszemélyzetet a Ráckevei Állami Közegészségügyi- Járványügyi Felügyelőség 74o/1986. sz. állásfoglalása szerint ki kell jelölni.
- A zsompzivattyú aknáját résmentesen, zárható fedlappal le kell zárni.

E határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Vízügyi Hivatalhoz címzett, a Középdunavölgyi Vízügyi Igazgatósághoz 2 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

I N D O K O L Á S

Engedélyes a határozat 2./ pontjában leírt vízellátási létesítményekre vízjogi üzemeltetési engedélyt kért.

A megépített létesítmények részben vízjogi létesítési engedély nélkül készültek; kialakításuk megfelel az általános elhelyezési és vízgazdálkodási követelményeknek.

A vízellátási létesítmények üzemeltetéséhez a Ráckevei Állami Közegészségügyi-Járványügyi Felügyelőség - 74o/1986. számon - kikötésekkel hozzájárult.
Kikötéseit határozatom 4./ pontjába belefoglaltam.

. / .

- 3 -

A tervezett üdülő szennyvízelhelyezése zárt gyűjtő-tartályba történik /35,0 m³-es acél tartály/ melynek üzemeltetéséhez szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom az 1964. évi IV. tv. 31.§-a alapján.

Ezen engedély érvényességét határozatlan időre állapítottam meg, mert a tényállás nem tartalmaz olyan körülményeket, melyek határidő megszabását indokoltá tennék.

A 28/1973. /IX.7./ P.M.sz. rend. 15. §-ával módosított 11/1966. /VI.29./ P.M.sz. rend. 99. §-a alapján megállapított illetéket engedélyes lerőttá.
/H. 32.774-4/1986./

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a megépített létesítmények megfelelnek az 1964. évi IV. /Vt./ törvény előírásainak.

A vizilétesítmények üzemeltetését a Vt. 29. §. /1/ bek. a/, b/ és c/ pont előírásai alapján engedélyeztem.

A határozatot kapták:

- 1./ Budapesti Kőolajipari Gépgyár engedélyes
1183. Budapest, Gyömrői út 79/83.
- 2./ Pest megyei Tanács VB.
1052. Budapest, Városház u. 7.
- 3./ Nagyközségi Közös Tanács VB.
2336. Dunavarsány
- 4./ Ráckevei Állami Közegészségügyi-
Járványügyi Felügyelőség
2300. Ráckeve.

Budapest, 1986. szeptember 23.

Szűcs József s.k.
osztályvezető