


Állapot felmérési jegyzőkönyv



Készítette:

Dukai Zoltán
Település vízgazdálkodási gépésztechnikus, vállalkozó.
Nyilvántartási szám: FMV-Vízép.-B+13+365/2007.
Tass. Pacsirta u. 30.
6098.

Tárgy:

Délegyháza, Tavirózsa Camping ivóvíz rendszer felmérése.

Időpont:

2005. július 01-05.

Előzmények:

A Délegyháza Tavirózsa Camping Üzemeltetője a Délegyháza Önkormányzatával kötött bérleti szerződése értelmében kötelezett a Tavirózsa Camping és a szomszédos campingek és ingatlanok ivóvízellátására. Az Üzemeltető kötelezettsége 2005. június. 01. napjával áll fenn. Az Üzemeltető kötelezettsége maradéktalan végrehajtása érdekében megbízott, hogy az ivóvíz rendszer és annak szerves részét képező mélyfúrású rétegvíz kút, nyomásfokozó egység, elosztó hálózat (a továbbiakban: törpe vízmű rendszer) állapotát műszakilag, üzemeltetés technikailag, az üzemeléssel kapcsolatos dokumentumok és nyilvántartások valóságtartalmát illetően mérjem fel, arról jelentést készítsék.

A műszaki felmérés és a fellelhető dokumentumok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

1. A Délegyháza Tavirózsa Camping Délegyháza Önkormányzatának tulajdona.
2. Délegyháza Önkormányzata a tulajdonszerzésekor a mélyfúrású rétegvíz kút és nyomásfokozó egység, elosztó hálózat tulajdonjogát is megszerezte.
3. Délegyháza Önkormányzata a törpe vízmű rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyével nem rendelkezik.
4. A hatályos 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és szennyvízelvezetésről értelmében vízműrendszer csak jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel üzemeltethető.

A következő felsorolásban lévő dokumentumok hiányát állapítottam meg:

- vízjogi üzemeltetési engedély,
- üzemnapló,
- helyszínrajz, amely tartalmazza a vízműrendszer telepítési nyomvonalát, szakaszolhatóságát,
- vízföldtani napló a mélyfúrású kútról,
- a területileg illetékes ÁNTSZ Ráckevei Intézete által jóváhagyott vízminta vételi ütemterv,
- a törpe vízmű rendszer üzemeltetési utasítása,
- a törpe vízmű rendszer vízgépészeti karbantartási utasítása,
- a törpe vízmű rendszer elektromos karbantartási utasítása,
- az elektromos berendezések érintésvédelmi, biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyvei,
- vízminta eredmények, (bakteriológiai, kémiai, biológiai, toxikológiai),
- kút adatszolgáltatási lapok,
- vízkészlet járulékos beállási jegyzőkönyvek,
- nyomásfokozó és tározó berendezések nyomáspróba jegyzőkönyvei,
- karbantartási ütemtervek,
- a biztonságos üzemeltetéshez szükséges raktárkészlet nyilvántartása,
- az ellátott létesítmények, ingatlanok ivóvíz szolgáltatási szerződésai,
- a felelős üzemeltető műszaki vezetőjének megbízása,


- ÁNTSZ hatósági szemlék jegyzőkönyvei,
- Havaria tervet,
- bűvárszivattyú dokumentumai,
- vízmérő csere jegyzőkönyvek,
- csőhálózat dokumentumai, megfelelőségi bizonyítványai,

Vízgépészeti megállapítások:

- kútakna:
 - kútfej és a csővezeték korrodált,
 - NA 50-es pillangó szelep nem működik,
 - vízmérő nincs beépítve,
 - az akna falán és földmémén erős betonkorrózió látható,
 - az akna fala és aljzata nem vízzáró,
 - nincs mosató fej kiépítve,
 - a kútfejen nincs vízszintmérési lehetőség kiépítve,
 - a termelt víz hőmérsékletére nincs kiépített hőmérő,
 - a kút zárófedele nem rögzített,
 - a lejáró korrodált,
 - a kútakna fedelén nincs szellőzés kialakítva,
 - a lebúvónyílás zárhatósága nincs megoldva,
- nyomásfokozó és tározó egység:
 - a berendezések, szerelvények, csővezetékek korrodáltak,
 - a berendezések, szerelvények, csővezetékek fagyvédelme csak részben megoldott,
 - a nyomásfokozó szivattyúk tömítettsége nem megoldott, a csurgalék vizek folyamatos eltávolításához automata üzembn működő zsompszivattyú nincs beépítve, a csurgalék vizek a helységben elhelyezett erősáramú vezérlő egység miatt érintésvédelmi problémákat vet fel,
- raktárkészlet:
 - egy darab bűvárszivattyú hideg készenlétben van, működő képessége kérdéses, megfelelősége a kút adatok ismeretének hiányában bizonytalan.

Javaslat:

A törpe vízmű rendszer előírás szerinti üzemeltetéséhez a szükséges jogerős vízjogi üzemelési engedély, és az engedélyhez nélkülözhetetlen szakhatósági hozzájárulások beszerzése, az üzemeltetéshez szükséges dokumentumok, bizonylatok, utasítások elkészítése kell.


Dukai Zoltán

Tass. 2005. július 7.

JEGYZŐKÖNYV

Kirche 1.

Kennzahl 2007.10.02 - ein a Tamindusay kempingyben.

Jenis vokal: vokal Glibor jika vokal Glibor kipsimulabem

Totthné Pusztai Györgyi

Verschieden Lande

A mai napon a borsó kukorica a helyünkre mentél, ~~mivel~~ a
kemping területén lévő fáspe víznél meghibásodással kapcsolatban.
Helyünkre bejárásról megállapítottuk, hogy az erdő több
részén szivattyú meghibásodott (Kicsi kis állomás mentén kb.
20db), és a villany már nem létezik.

A tarkalle sivustyn 2007.10.01-en vintin maghbarad.

Een ijzel 9 vullens motor jant reggel kintel uit leestken.

A bizonyos megállapítások, hogy a civilizációk nagy mennyiségű
virágok és tömegesítők, valamint bekapcsolt üzemekben
hangos és jósásként élnek.

12 cm chy filijstajna morul.

Verges in diamond's resist a keratidelenben kaphoto!

hásonl. telj. teljesítmény miniatyri ≈ 90.000 Ft és éves cs

baseline - 40,000 π (telomeric, multiple cells)

Alumun egg in bepidine gandasagarsagg mumpantel.

A topograpi nardol an iiviz el d'itais megrind a. 6
ingelantislaj d'ones tele.


Minul az önkormányzatnak írásban ítélt megállapítás
munkádise van 2002. márc 4.-e óta az ingatlan-
tulajdonosságnak, és a problémát ringósen meg kell
oldani.

A bírő kéri az önkormányzatot, hogy a 2007. 10.10.-én
eredő bírói díjból ezt az összeget mindig ~~mindig~~
bemutatás ellenében kiutalja büntjén.

A bírő nyilatkozik, hogy a 2005. 06. 29.-én kötött műfűtől
irányítási megállapodást semmivel tekinti a 2005. 07. 07.-én önkormány-
zatban benyújtott állapot felmérés jogszabályi megállapításai
alapján.

Kéri a T. képviselőtestületet, hogy a jelenlegi állapotban
állapotot meggyújtani művekedjen.


Délegyháza, 2007. 10. 02.


VARGA GÁBOR
bíró képviselője

DÉLEGYHÁZA NÖVEZŐ POLGÁRMESTER	
Elnöke: 2007. 10. 02.	
Szám: 111-5	... meli.
Eldadó:	...
...	...

Tóthné Puthal Györgyi

TÓTHNÉ PUTHAL GYÖRGYI
DÉLEGYHÁZI VAGYONKEZELŐ KFT
ÜGYVEZETŐ


VÁGARHELYI LÁSZLÓ
DÉLEGYHÁZI VAGYONKEZELŐ KFT
ÜGYVEZETŐ

FELJEGYZÉS

Készült: Délegyháza Község Önkormányzatának tárgyalótermében 2008. május 22.-én megtartott, a Tavirózsa-kemping és környéke ivóvíz ellátási helyzetének megoldására összehívott megbeszélésről.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint megjelentek.

Dr. Kriston István, Aljegyző

- Köszöntötte a megjelenteket és röviden ismertette a kialakult helyzetet. Az említett kemping és környékének vízellátása az Önkormányzat tulajdonában lévő fűtő kútról és a kiegészítő víztechnológiai berendezésekről történt. /A terület bérlete és egyben a víz üzemeltetés átkerült a Tavirózsa-kempinget üzemeltető Varga Gábor Úrhoz./ Sajnos tavaly ősszel a vízszolgáltatás technológiai részét képező nyomásfokozó szivattyúk oly mértékben meghibásodtak, hogy a vízszolgáltatás gyakorlatilag leállt, a szivattyúk javíttatása nem gazdaságos.

A délegyházi Önkormányzat, jelenlegi anyagi helyzetét figyelembe véve, azt kéri az érintettektől, hogy a vízszolgáltatás visszaállításához kapcsolódó műszaki- beruházások valamint egyéb adminisztrációs eljárási költségek viselésében vegyenek részt ill. jelen megbeszélésen adjanak elvi hozzájárulási nyilatkozatot.

Szobonya Sándor, fő ea.

- Ismertette a helyszíni bejárás alapján készült árajánlat eredményét, mely hangsúlyozottan tájékoztató jellegű, a vízszolgáltatás lehető legrövidebb időn belüli visszaállítására. Ezek szerint az alábbiak beszerzése és beszerelése szükséges:

- | | |
|--|------------------|
| 1. 2 db Grundfos CR 10-5 tip. nyomásfokozó szivattyú | kb. 450. 000.-Ft |
| 2. Szerelvények és munkadíj | kb. 230. 000.-Ft |
| 3. Fő-vízmérő óra beszerzés, beszerelés | kb. 70.000.-Ft |

Az így körvonalazott összes költséget, mely kb. 750. 000.-Ft, még 20 % ÁFA terheli.

Továbbá tájékoztatta a jelenlévőket az alábbiakról is:

- Jelenleg a kútban lévő és még üzemelő búvárszivattyú műszaki állapotát felül kell vizsgálni, valamint a meglévő, de hosszú évek óta nem üzempróbázott /tartalék/ szivattyút is.
- A szivattyúházban, a vízszolgáltatáshoz kapcsolódó energia felhasználás egzakt mérése végett, önálló mérőhely kialakítása /tervezése, engedélyeztetése/ szükséges.
- Az érintettek területén lévő al-vízmérő órák felülvizsgálata, hitelesítése, szükség szerinti cseréje esedékes.
- Vízkészlet járulék, eddigi, fizetés-nemfizetés kérdésének tisztázása.
- Vízjogi üzemeltetési engedély átíratási kérdése, stb.; ezek mind olyan kérdéskörök, melyeknek további anyagi következményei lehetnek.

XVIII.ker. Önkormányzatának képviselői

- Mivel a két önkormányzat között szerződéses megállapodás van a vízszolgáltatásra, ezért kéri annak mielőbbi visszaállítását. A jövőre vonatkozóan önköltségszámítást kérnek a vízdíj vonatkozásában.

Támogatják a felvázolt műszaki megoldást, melynek várható bruttó értéke kb. 900.-eFt.

Ennek a bekerülési költségnek a 25 %-át az önkormányzatuk hajlandó megfinanszírozni, oly módon hogy a megelőlegezett összeget, a későbbiekben elkészítendő megállapodás keretében szabályozva, pl. az általuk fizetett vízdíj árának bizonyos időre való „befagyasztásával”, visszatérítik a számukra.

Javaslatuk, hogy aki nem száll be a finanszírozásba, annak az arányosan ráeső rész a megemeltén általa fizetendő vízdíjban legyen leosztva.

Dr. Kriston István, Aljegyző

- A XVIII. ker. Önkormányzat által támogatott megoldás megfelel Délegyházának is. A bruttó bekerülési költség további 25 %-át Délegyháza Önkormányzat vállalja.

Németh Sándor, tulajdonos

- Javasolja, hogy a szolgáltatott vizet csak ivóvíz céljára használják és locsolásra ne, hogy ezzel se terheljék a rendszert. A felvetett műszaki megoldással egyetért, hogy a vízszolgáltatás minél előbb meginduljon hajlandó áldozni 100 – 125 ezer forintot a vázolt konstrukcióban; ill. %-ban kifejezve a bekerülési költség 12,5 %-ának megfinanszírozását vállalja.

Varga Gábor, tulajdonos

- Kéri a Dh-i Önkormányzatot, hogy a korábban vele megkötött, a vízszolgáltatás üzemeltetésére vonatkozó, megállapodást vizsgálják felül. Egyébként a vázolt konstrukcióval egyetért és a felmerülő bekerülési költség 12,5 %-ának megfinanszírozását vállalja. A fűtő kút vízjogi üzemeltetési engedélyre rendelkező áll, másolatban.

Apatóczi János, gondnok (Kovácsné Csércsa Zsuzsanna tulajdonos képviselőjében)

- Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy mivel döntési-kötelezettségvállalási jogkörrel nincs felruházva, ennek megfelelően az itt elhangzottakról (lehetséges műszaki megoldás; ennek bekerülési értékének 25 %-os költség-finanszírozás vállalása stb.) tájékoztatja a tulajdonost és kéri, hogy írásban reagáljon az itt elhangzottakra.

Dr. Kriston István, Aljegyző


- Röviden összefoglalta az elhangzottakat:
 - A megbeszélés végén a jelenlévők másolatban kézhez kapják az előzetes árajánlatot és a vízjogi üzemeltetési engedély másolatát.
 - A megbeszélésről feljegyzés készül, melyet a pontosított árajánlattal egyetemben (mely az


itt egyetértésben megállapítottakra fog vonatkozni) a jelenlévők részére megküldünk, melyekhez az érintettek írásban véleményeltérést fűzhetnek.


- Ezek gyors lezárása után kerülhet sor a műszaki kivitelezésre és a vízszolgáltatás helyreállítására.
- Ezt követően újabb egyeztető megbeszélést fogunk kezdeményezni, melyre előkészítjük a pénzügyi konstrukcióra, valamint a vízszolgáltatás módosítására vonatkozó megállapodás-tervezetet. Továbbá itt adunk tájékoztatást a még nyitva maradt műszaki és adminisztrációs kérdések megoldási lehetőségéről (pl. vízszolgáltatás üzemeltetése; vízjogi üzemeltetési engedély átírása; tartalék búvárszivattyú kérdése; önálló árammérő hely kialakítása, vízdíj árkalkuláció stb.)

..... Ezek után megköszönte a tulajdonosok megjelenését, a kérdéshez való pozitív hozzáállásukat és a ... megbeszélést berekesztette.

Délegyháza, 2008. május 22.


Szobonya Sándor
fő ea.


Dr. Kriston István
Aljegyző



FELJEGYZÉS

Készült: Délegyháza Község Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájában 2008. június 18.-án.


Tárgy: Tavirózsa kemping és környékének ideiglenes vízellátása.


Jelen vannak: Dr. Kriston István Aljegyző, Délegyháza Község Önkormányzata
Varga Gábor Tavirózsa kemping bérlője
Szobonya Sándor főelőadó, Délegyháza


Jelenlévők rögzítik, hogy a 2008. május 22.-i megbeszélésnek megfelelően a tárgyban jelzett terület vízellátásának azonnali megoldása szükséges a szezon indulása miatt ideiglenes jelleggel. Ehhez az alábbiakat kell megtenni:

- Egy db új szivattyú és szerelvényeinek azonnali beszerzése szükséges, valamint a szivattyú szakszerű beszerelése a rendszerbe. E feladat elvégzését, szakember igénybevételével, a bérlő vállalja. (Tervezett bekerülési költség: kb. 200.000.-Ft.)
- Szükséges továbbá egy db villamos almérőóra beszerzése és szakszerű felszerelése, a vízfogyasztáshoz ill. kitermeléshez közvetlenül felhasználásra kerülő elektromos energia elkülönített méréséhez. A beszerzést és a szakszerű felszereltetést, szakember igénybevételével, a bérlő vállalja. (Tervezett költség: kb. 15.000.-Ft.)
- Délegyháza Község Önkormányzata vállalja, hogy a bérlő által bemutatott vásárlási és szerelési költség-számlákat azonnal kifizeti részére.
- Délegyháza Község Aljegyzője kijelenti, hogy az így felmerült költségeket a 2008. május 22.-i megbeszélés feljegyzésében rögzített költségviselési százalék arányoknak megfelelően a vízellátásban érintettek részére tovább hárítja.

Kmf.


Varga Gábor


Szobonya Sándor


Dr. Kriston István



Jegyzőkönyv

Készült: 2008.07.17.-én Délegyházán a Tavirózsa kempingben.

Jelen vannak:

Varga Gábor név
Dilekfi, Orbán utca 44. lakcím alatti ügyfél

Tóthné Purthál Györgyi Délegyházi Vagyongkezelő Kft. ügyvezető

Vásárhelyi Lászlóné

hivatali dolgozó.

Tárgy: a Tavirózsa kempingben található vízmű szivattyú beruházás átvétele

Villazon tilde fetshe a noma 500830809 tip C114KR1D
5365 indult fetshe 5596 KWA
A duma fetshe, gellan noma 011066 47250/B
den. A noma noma noma noma noma noma
fetshe, noma noma noma noma noma noma
is a noma noma noma noma noma noma
fetshe noma noma noma noma noma noma
A noma noma noma noma noma noma
A noma noma noma noma noma noma
noma noma noma noma noma noma
noma noma noma noma noma noma

(Tip: MP 200/4 on vathyni jelenleg vanos Gábor Tulcsindasos)

A jegyzőkönyvbe foglaltakat a jelenlévők elolvasás, megértés után, mint akaratukkal, nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt, büntetőjogi felelősségünk tudatában helybenhagyólag aláírták.

Kmft.

[Handwritten signature]
ügyfél

Vasó helyi Kulcs
ügyintéző

• Total Partial Cost, TC_{total}



PATENTLUX Kft.

✉: 6725 Szeged, Nyíl u. 38.

☎: 62/ 55-55-44

@: patentlux@anet.hu

cjsz: 0609009798

adószám: 13462554-2-06

kapcsolattartó: Lévai András (30) 290-295-0
e-mail: levai.andras@t-online.hu, patentlux@anet.hu

Délegyháza Polgármesteri Hivatal
Szobonya Sándor
településfejlesztési és üzemeltetési főelőadó részére

Üsz.: 01-521/2008

Tárgy: Délegyháza K-19
kútfelújítás ajánlat

Délegyháza
muszaki@delegyhaza.hu

Tisztelt Szobonya Úr!

Köszönettel vettük megkeresésüket, hivatkozva előzetes egyeztetésünkre, az alábbi árajánlatot adjuk a kút homokolás okának felderítésére.

Feladat: Délegyháza önkormányzat kezelésében lévő K-19 számú, 89 m talpmélységű kút műszeres állapotvizsgálata, melynek elsődleges célja a kúthomokolás okának felderítése.

Műszaki megoldás: A kútvizsgálat célja megkísérlni a kútszűrők szakadásának, vagy a tömszelence áteresztésének az igazolását, a beülepedett homok mennyiségének megállapítását.

A mérési munkálatok menete, műszaki tartalma:

- tartós kútüzem esetén az üzemi vízszint mérése,
- tartós kútüzem esetén visszatöltődés mérés,
- a kútszivattyú kiépítése,
- pakkeres szonda beépítése,
- mérést segítő víztermelő szivattyú beépítése,
- kút talp ellenőrzés, homokfeltöltődés mérés,
- áramlásos kútmérés pakkeres szonda segítségével,
- szűrők ellenőrzése,
- tömszelence tömítettség ellenőrzése,
- mérést segítő víztermelő szivattyú kiépítése,
- pakkeres szonda kiépítése,
- vízhozamlépcső mérés, a kútszivattyú visszaépítése
- mérés dokumentálása, mérési jegyzőkönyv,
- javaslattevés a homokolás megszüntetésére, kút víztermelés helyreállítására.

A munka várható időtartama:

- A kútszivattyú kiépítése, felkészülés a mérésre cca. 2 óra,
- a mérés ideje várhatóan 4 óra,
- A mérőműszerek, szivattyú visszabontása, a kútszivattyú visszaépítése cca. 2 óra,

A kút víztermelésből történő kivonása cca. 8 óra.

A mérés időtartamára a vízellátásról a kút működtetése nélkül kell gondoskodni!

Árkalkuláció:

Megnevezés	Egység	Mennyiség	Egységár	Díj
Szivattyú ki- és beépítés, méréshez szükséges be- és kiépítések, daruzással, daru állásidővel, felvonulási költséggel	Óra	9	15 000	135 000
Kútvizsgálat pakkeres áramlás-mérővel, talpmélység ellenőrzés, homok feltöltődés mérés, szűrők és tömszelence ellenőrzés, vízhozam-lépcső mérés, dokumentálva	Db	1	170 000	170 000
Felvonulási díj	Km	380	100	38 000
Összesen:				343 000
+ 20%ÁFA:				68 600

A munkálatok egyösszegű vállalási díja:

340 000,- Ft + 20% ÁFA

azaz

Háromszáznegyvenezer 00/100 forint + 20% ÁFA

Árajánlatunkat változatlan tartalommal 15 napig tartjuk fenn!

1./ Amennyiben a kút szerkezeti sérülése (szűrő szakadás, tömszelence sérülés) a kútvizsgálattal nem igazolható. Úgy javasoljuk a kút, kompresszoros felújítását.

A felújítás a következő műszaki tartalommal bír:

- berendezés telepítése,
- a beülepedett homok eltávolítása,
- minden szűrőszakasz egyenkénti tisztítása (pakkeres termeltetés),
- szűrőzött réteg regenerálása változó intenzitású kompresszoros termeltetéssel,
- kút vízhozamlépcső beállítása,
- homokmentes üzemi vízhozam meghatározása,
- az elvégzett munka ellenőrzése (kútvizsgálat),
- negatív bakteriológiai eredmény eléréséig kútfertőtlenítés,
- az elvégzett munka dokumentálása

Kútkompresszorozás egyösszegű vállalási díja: 1 200 000 Ft + 20% ÁFA

Kútszivattyú ki- és visszaépítés: alkalmanként 100 000 Ft + 20%ÁFA

A kompresszorozás egyösszegű vállalási díja szivattyú ki- és visszaépítéssel (szivattyú ki-, beépítés darabszámától függetlenül) együtt:

1 400 000,- Ft + 20% ÁFA

azaz

Egymillió-négyszázezer 00/100 forint + 20% ÁFA

A kút víztermelésből történő kivonása minimum 14 nap, de maximum 30 nap.

A munkák időtartamára a vízellátásról a kút működtetése nélkül kell gondoskodni!

Árajánlatunkat változatlan tartalommal 30 napig tartjuk fenn!

2./ Amennyiben a kútcompresszorozás eredményt nem hoz, a kút betétszűrős felújítását javasoljuk:

- Gépi berendezés és szakember gárda felvonulása,
- Kút talpig tisztítása,
- Rétegregenerációs compresszorozás,
- Ø 90 mm 0,3 mm réselt 16 báros KM-PVC szűrő / Ø 90 mm 16 báros KM-PVC bélésű elhelyezése (a Ø241/Ø165 mm acélcső rakatváltás kizárásával is), a palást tér osztályozott 1-2 mm-es kavics feltöltésével,
- A folyamatos üzemben, homokmentesen kitermelhető vízhozam beállítása,
- Ellenőrző kútvizsgálatok,
- Fertőtlenítés, negatív vízminutával,
- Az elvégzett munkáról a dokumentáció összeállítása.

A betétszűrőzés egyösszegű vállalási díja kútcompresszorozást követően:

1 300 000,- Ft + 20% ÁFA

azaz

Egymillió-háromszázezer 00/100 forint + 20% ÁFA

A kút víztermelésből történő kivonása minimum további 14 nap, de maximum 30 nap.

A munkák időtartamára a vízellátásról a kút működtetése nélkül kell gondoskodni!

3./ Amennyiben a kútvizsgálat szerkezeti hibára utaló homokolást igazol, akkor a betétszűrőzés a megoldás, vagy új kút fúrása. A betétszűrőzés egyösszegű vállalási díja követően:

2 500 000,- Ft + 20% ÁFA

azaz

Kettőmillió-ötszázezer 00/100 forint + 20% ÁFA

A kút víztermelésből történő kivonása minimum 30 nap, de maximum 45 nap.

A munkák időtartamára a vízellátásról a kút működtetése nélkül kell gondoskodni!

Reméljük ajánlatunk mind műszaki tartalmi, mind pénzügyi szempontból megfelel az Önök várakozásainak.

Várjuk ajánlatunkkal kapcsolatban felmerült kérdéseiket, mely közelebb vihet -a mindkét fél számára elfogadható- végleges megállapodáshoz.

Szeged, 2008. június 06.

Tisztelettel

Lévai András sk.

Projektvezető mérnök

1. Learning first

legge di

456.5

Time

the 27000 and "27000" level (27000 and 27000)

Am 6. 1003 kam a helten megváltót.

Itt volt egy merőzöletem a Kőszegi Gyermekvilágkultúrát. Sajnos a merőzölet azóta eltűnt. Ez a merőzölet lehetőséget, hogy

az önkormányzat alhívására
megvan. Azért sajnos követel

a köcsög, így a vállalat nem tudta
költeni mert a vállalat jogi helyzeté-
re nem volt tisztázott adat!

7. A Tavaszi szezonban a
kutatás két újoncra is
terjedt, akik a tavaszi szezonban
a kutatás miatt nem tudtak részt
venni a kutatásban.

va. izdaja i potentije raketa lead

a) Gut erhaltene, beschleibungs-

has been established a lot recently

nicel en mindig 11 vage \rightarrow a dlet

1907c Villages mentioned on page 707.

2nd of 12 Photos

200.00 12.12.2012

Reinhold Schneider

Wm. L. Sanders

Mellekkelten megküldöm az Önkormányzat által kiadott vízzel kapcsolatos kérdései módosításait, amit Varga Gábor-tól kaptam 2008-ban a vízszámlához csatoltan.

Szeretném megjegyezni, hogy 2010 január óta heti kb. 4 alkalommal, és 7 napja, pedig este 7 órától ma'snap délelőttig nem kapunk vizet Varga Gábor-tól.


Február 27-én (mai nap) délelőtt 10 órakor kaptunk vizet, addig este 7-től nem volt. Így ilyen körülmények között az ember a napi munka után nem tud zuhanyozni.

Kérdésem mi alapon dönti el Varga Gábor, hogy mikor ad vizet és mikor nem.

Ezt megteheti?

Egyben várjuk Önkormányzat választ az által kapcsolatban feltett kérdéseinkre.

Delegyha'z,
2010. 02. 27.

Tisztelettel
Némli 
/Némli Sándor né/

1)

**Délegyháza Nagyközség
Polgármesteri Hivatal
J e g y z ő j é n e k !**

Délegyháza

Tisztelt Hölgyem !

Németh Sándorné Délegyháza, Nomád part 3. szám alatti lakos jogi képviseletében az alábbiakkal fordulok Önhöz:

Amint az Ön előtt is ismeretes Németh Sándorné camping vállalkozást üzemeltet a Nomád part 3. szám alatt. A szomszédos ingatlanon Varga Gábor egy vendéglátóipari egységet működtet hasonló tevékenységgel.

A Felek között évek óta vitás helyzet alakult ki, az irányadó szabályok mellőzése, illetve be nem tartása miatt olyan következményekkel, hogy Németh Sándorné számos esetben különböző hátrányokat volt kénytelen elszenvedni.

Megbízom sérelmezi, hogy Varga Gábor építési engedély hiányában létesített vendéglátó helyen a reá irányadó szabályokat (csendrendeletet, működési engedélyt, stb.) több esetben is megsértve jár el. Az ezzel kapcsolatos bejelentéseire Németh Sándorné ez idáig érdemi választ nem kapott.


Sérelmezi továbbá, hogy részére Varga Gábor mint a Tavirózsa Camping képviselője biztosítja az ivóvizet az Önkormányzat megbízásából (!) és a helyben szokásosnál nagyobb összeget számláz, illetőleg önhatalmúlag bizonyos napszakokra korlátozza a vízhasználatot. Álláspontja szerint a vízhasználatról és ennek elszámolásával kapcsolatosan kialakított gyakorlat jogszabály sértő, visszaélésekre ad lehetőséget.

Kérem ezen levelem tartalmát olyan irányú bejelentésnek tekinteni szíveskedjék, melyben Németh Sándorné kéri a körülmények vizsgálatát, - különös tekintettel a vízszolgáltatásra - s a vizsgálat eredményéről részére tájékoztatás adását. Beadványomhoz mellékelem Németh Sándorné részemre adott meghatalmazását.

Szigethalom, 2010. március 17.

Tisztelettel:

Dr. Nagy Zoltán Tibor
ügyvéd




2010. MARCH 22
Dr. Nagy Zoltán Tibor

Fut 1: [Handwritten signature]

Fut 2: [Handwritten signature]

Fut 3: [Handwritten signature]



1. Jákab I.
[Handwritten notes]

2. [Handwritten notes]

1324
1325
1326
1327
1328

Bányai-Nagy Ügyvédi Iroda



2315 Szigethalom, Hunyadi u. 8

Bejelentkezés telefonon

E-Mail: banyaiz@invitel.hu

Mobil: 06 209 134513, 06 309 705181

Tel/fax: 06 24 401 284

banyai.nagy@invitel.hu

Ügyvédi meghatalmazás

Alulírott NÉMETH SÁNDOR NÉ Delagyháza,sz. lakos
Domok part 3.
m e g h a t a l m a z o m

a Bányai-Nagy Ügyvédi Irodát hogy az alábbi ügyemben, az ügyvédi törvényben meghatározottak szerint teljes jogkörrel képviseljen:


A Tanácsa Camping működésével kapcsolatos bejelentés
és tájékoztató Delagyháza Vagyonkezelő, jogszövege előtti
olvasást.

Ügyintéző Dr. Nagy Zoltán Tibor ügyvéd.

Helyettesítésére jogosult az iroda tagja.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Szigethalom, 2010. március 10. nap



Németh Sándor